

Overzicht Wettelijke Controles

Hieronder vindt u een overzicht van de wettelijk verplichte controles die dienen uitgevoerd te worden door **Externe Diensten voor Technische Controles**, een **Erkend Organisme**, of een bevoegd persoon.

Deze lijst probeert zoveel mogelijk volledig te zijn, maar is niet limitatief. Wettelijke controles opgelegd in reglementering over medisch toezicht, arbeidsklimaat, milieu, of gespecificeerd in veiligheidsnormen of codes van goede praktijk, werden niet opgenomen.

In dat kader biedt O.C.B. wel volgende wettelijke of technische controles aan, zowel in privésector als industrie, uitgevoerd op basis van de ter zake geldende wettelijke voorschriften of normen, zoals:

- niet destructief onderzoek NDO: lekdetectie, PMI, ...
- lassercertificering, lasnaadonderzoek
- thermografie : elektrische installaties, lekdetectie, warmteverliezen, ...
- milieucoördinatie
- veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
- EPB, EPC
- asbestinventarisatie, sloopinventarisatie
- waterinstallaties, legionellaonderzoek
- dichtheidscontroles : gasleidingen, gasinstallaties, mazouttanks, ...
- metingen : rendementsbepaling branders, explosievrij meting, ...
- veiligheid van speeltuigen en speelterreinen
- begeleiding CE dossiers machines
- risicoanalyse van arbeidsmiddelen
- ondersteuning interne preventiedienst, voorkomingbeleid
- expertises
- opleiding op maat : vorkliftchauffeur, elektriciteit BA 4/5, ...
- . . .

Uw veiligheid . . .

Onze zorg

CONTROLES ELEKTRICITEIT

OMSCHRIJVING	E.O.	BEV. PERS.	WETGEVING	I.O. ³	P.O.
In dienst voor 1/1/1983¹					
H.S. installatie	X		CODEX art. III.2-13	(X) ¹	1 j
L.S. installatie	X		CODEX art. III.2-13	(X) ¹	5 j ¹
In dienst na 1/1/1983					
H.S. installatie	X		"NIEUW AREI" Boek II - afd. 6.4	X	1 j
	X		"NIEUW AREI" Boek II - afd. 6.5		
L.S. installatie	X		"NIEUW AREI" Boek I - afd. 6.4	X	5 j
	X		"NIEUW AREI" Boek I - afd. 6.5		
L.S. installatie – huishoudelijk					
in dienst voor 1/10/1981	X		"NIEUW AREI" Boek I - afd. 8.4 ⁴		25 j
in dienst na 1/10/1981	X		"NIEUW AREI" Boek I - afd. 6.4	X	25 j
	X		"NIEUW AREI" Boek I - afd. 6.5		
Diverse H.S. en L.S. installaties					
Explosieve atmosfeer (gas- of stofexplosie)	X X		"NIEUW AREI" Boek I of II - afd. 6.4 "NIEUW AREI" Boek I of II - afd. 6.5 CODEX art.III.3-3	X	1 j 1 j ¹
Tijdelijke en mobiele installaties met veranderlijke samenstelling (werfaansluiting, elektrogeengroep, foorinstallatie, ...)	X X		"NIEUW AREI" Boek I - afd. 6.4.7.2 "NIEUW AREI" Boek I - afd. 6.5	X	1 j
H.S.-gebruikstoestel gevoed via L.S. en >500VA (neonreclame: >200VA)	X		"NIEUW AREI" Boek II - afd. 6.4 "NIEUW AREI" Boek II - afd. 6.5	X	1 j
H.S.-relais	X		Verzekeraarsreglement ASSURALIA	X	2 j
Rustoord	X		Besl. W. Reg. 15/10/09 Besl. Br. Reg. 2008/1561	X X	1 j 1 j
Ziekenhuis	X		K.B. 06/11/79	X	3 j
Groene stroominstallaties (wind, biomassa, ...)	X X		Besl. VI. Reg. 19/11/10 Besl. W. Reg. 30/11/06	X ⁵ X	2 j ⁶ 1 j (5 j)
Arbeidsmiddel (laspost, elektrisch werktuig, ...)		X	CODEX art. IV.2-14		1 j

¹ vanaf 31/12/14 : installatie moet voldoen aan CODEX Boek III, titel 2 (risicoanalyse <31/12/2014; I.O. en P.O. <31/12/2016)

² vanaf 07/04/03 : elektrische installatie moet voldoen aan gewestelijke voorwaarden volgens K.B. van 28/03/03

³ nieuw I.O. vereist na elke belangrijke wijziging of uitbreiding

⁴ bij meterverzwaring of verkoop van een wooneenheid, dient een keuringsverslag voorgelegd te worden, en vervolgens periodiek gekeurd.

⁵ 'groene stroomkeuring': Vlaanderen > 200.000 kW

⁶ 'groene stroomkeuring': Vlaanderen > 1000.000 MW

Noteer dat :

- sommige gebouwen, zoals ziekenhuizen, rustoorden, logies en kinderopvang, er eveneens de verplichting bestaat tot het controleren van o.a. noodverlichting, branddetectie-installatie, stooktoestellen, . . .
Zie hiervoor "controles brandveiligheid" of bepalingen in betreffende wetgeving.
- alle arbeidsmiddelen, al dan niet werkend op L.S., dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door een bevoegd persoon volgens CODEX art. IV.2-14.

CONTROLES HEFWERKTUIGEN en AANVERWANTE

OMSCHRIJVING	EDTC	BEV. PERS.	WETGEVING	I.O. ¹⁰	P.O.
Personenlift	X		K.B. 09/03/03, art. 6 K.B. 09/03/03, art. 4	X ¹	3 m, 6 m of 1 j ¹¹ 15 j ²
Hijz- en hefwerktuigen (bouwliften, kranen, hoogwerker, hijztoebehoren,...)	X ³		A.R.A.B. art. 280 A.R.A.B. art. 281	X ⁷	3 m ⁸ , 1 j ⁹
Behandelingstoestel gebruikt als hijz- of hefwerktuig (met hijzhaak of personenkorf)	X ³		A.R.A.B. art. 280 A.R.A.B. art. 281 en CODEX art. IV.4-18	X	3 m ⁸ , 1 j ⁹
Behandelingstoestel (vorklift, graafmachine, verreiker, stapelaar, ...)		X	CODEX art. IV.2-14.	X	1 j
Autohefbrug	X		A.R.A.B. art. 283 bis, ook voor zelfstandigen	X ⁴	1 j
Kabelbaan (cabinelift, sleeplift, ...)	X		A.R.A.B. art. 283	X	3m, 1 j ⁹
Hangstelling, personenkorf, manden	X		A.R.A.B. art. 452 A.R.A.B. art. 453	X	3 m, 1 j ⁹
Metalen gordijn (in schouwspeelzaal)	X		A.R.A.B. art. 662 ⁵	X	1 j
Arbeidsmiddel - algemeen (behandelingstoestel, hefplatform, heipaalmachine, kolkenzuiger, patiententillift, poort, roltrap, traplift, vizel, werkplaatsmachine, ...)		X	CODEX art. IV.2-14	X	1 j
Gemotoriseerd werkplatform	X	(of X)	CODEX art. IV.2-14 en AV/A.7756	X	3 m, 1 j ⁹
Ladder, noodladder, trap		X	CODEX art. IV.2-14	X	1 j
Stelling (gevelstelling, rolstelling, ...)		X	CODEX art. IV.2-14	X	1 w, na wijziging
Veiligheidsmateriaal, los - PBM (harnas, vanglijn, toebehoren,...)	X		CODEX art IX.2.-26	X ⁶	1 j, na elke val
Veiligheidsmateriaal, vast - CBM (levenslijn, verankeringpunt, ...)	X	X	CODEX art IX.2.-26	X	na elke val
Havenvoertuig	X		A.R.V.H.	-	1 j
Kranen op schepen (dekkraan, drijvende kraan, ...)		X	K.B. 20/07/73		3 m, 1 j ⁹

¹ vanaf 01/07/99 : geen I.O. voor lift met CE-markering volgens K.B. van 10/08/98; I.O. vereist na elke omvorming volgens K.B. van 09/03/03

² vanaf 10/05/03 : elke 15 jaar risicoanalyse en regularisatieonderzoek volgens K.B. van 09/03/03

³ vanaf 24/02/10 : verslag van keuringsinstelling in EU, (vertaald) in taal regio, is geldig gedurende 3 maand volgens A.R.A.B. art 281quater

⁴ vanaf 01/01/95 : geen I.O. voor autohefbrug met CE-markering volgens K.B. van 05/05/95

⁵ vanaf 07/04/03 : gordijn moet voldoen aan gewestelijke voorwaarden volgens K.B. van 28/03/03

⁶ vanaf 01/07/92 : geen I.O. voor PBM met CE-markering

⁷ geen I.O. vereist voor hijztoebehoren met CE-markering in serie geproduceerd volgens AV/MACH/JJ/96-6

⁸ afwijkende periodiciteit (6 m, 1 j) enkel mogelijk voor zelden gebruikte hefwerktuigen uitsluitend bestemd voor goederenvervoer

⁹ jaarlijks grondig nazicht van geraamte, mechanismen

¹⁰ I.O. vereist na elke belangrijke omvorming of montage op nieuwe locatie

¹¹ 6 maandelijks indien onderhoudsbedrijf ISO9001 gecertificeerd is; voor privéliften volstaat jaarlijks

CONTROLES RECREATIE en AANVERWANTE

OMSCHRIJVING	EDTC	BEV. PERS.	WETGEVING	I.O. ¹	P.O.
Attractieparken (achtbanen, . . .)		X	K.B. 10/06/01	X	1 j
Actief ontsp. evenement (touwparcour, . . .)		X	K.B. 25/04/04	X	-
Extreem ontsp. evenement (benji, . . .)		X	K.B. 04/03/02	X	-
Kermisattractie (draaimolen, achtbanen, . . .)	of X	of X	K.B. 18/06/03	X ²	Type A: 3 j Type B: 10 j
Speelpleinen en-toestellen (schommels, glijbanen, . . .)		X	K.B. 28/03/01	X	1 j
Sporttoestellen (klimmuur, turnmateriaal, . . .)		X	Wet 09/02/94	X	1 j
Tijdelijk evenement (tent, tribune, podium, . . .)		X	Wet 09/02/94	X	1 j
Voetbalstadion		X	K.B. 08/07/13		1 j

¹ I.O. vereist na elke belangrijke omvorming of montage op nieuwe locatie

² Risicoanalyse (type A: geaccrediteerd organisme; type B: EDTC) en I.O. na montage (type A: EDTC, type B: BEV. PERS.)

CONTROLES BRANDVEILIGHEID

OMSCHRIJVING	EDTC	BEV. PERS.	WETGEVING	I.O.	P.O.
Bliksemafleiderinstallatie		X	CODEX, art. III.3-22. "NIEUW AREI" art. 268	X	1 j
Branddetectie-installatie, brand- bestrijdingsmateriaal, nooduitgangen, noodverlichting		X	CODEX, art. III.3-22.		1 j
Gas binneninstallatie (industrieel)		X	CODEX, art. III.3-22.	X	1 j
Gas binneninstallatie (huishoudelijk)	of X	of E.T.	K.B. 28/06/71 Reglement KVBG	X	-
Thermografie	of X	of X	Verzekeraarsreglement ASSURALIA		1 j
Verwarmingsinstallatie (industrieel) (vaste of vloeibare brandstof)		E.T.	CODEX, art. III.3-22. K.B. 06/01/78	X	1 j
Stooktoestellen (vloeibaar of gas, én ≥ 20 kW)	of X	of E.T.	Besl. VI. Reg. 12/09/08 ¹ Besl. W. Reg. 18/06/09 ² Besl. Br. Reg. 03/06/2010 ²	X X X	1 j (vl.), 2 j (gas) 1 j (vl.), 2 of 3 j (gas) 1 j (vl.), 3 j (gas)

¹ verwarmingsaudit: 5j (≤ 100kW), 4j (gas > 100 kW), 3j (gas ≤ 100 kW)

² (omstandige) diagnose: voor toestellen van 15 jaar of ouder

Noteer dat :

- 1) de controle van de brandveiligheid van specifieke gebouwen, gebeurt op basis van de respectievelijke Besluiten, eventueel verplicht door een EDTC of met afwijkende periodiciteit :
 - Algemeen K.B. 12/03/74 + 01/03/09
 - ziekenhuizen K.B. 06/11/79
 - schouwspelzalen A.R.A.B. art. 656, VLAREM II
 - kinderdagverblijven Besl. VI. Reg. 19/09/08, Besl. W. Reg. 19/07/07
 - toeristische logies Besl. VI. Reg. 11/09/09, Besl. W. Reg. 09/12/04, Besl. Br. Reg. 24/12/90
 - ouderenvoorziening Besl. VI. Reg. 09/12/11, Besl. W. Reg. 15/10/09
 - serviceflats Besl. VI. Reg. 15/03/89
- 2) voor nieuwe gebouwen (hoge, middelhoge en lage gebouwen) gelden brandveiligheidsvoorschriften van het K.B. van 07/07/94, gewijzigd door K.B. van 01/03/09.

CONTROLES DRUKAPPARATUUR

OMSCHRIJVING	BEV. PERS.	WETGEVING ¹	I.O.	P.O.
STOOMTOESTELLEN ³				
Hoge druk stoomgeneratoren (p > 0.5 bar ; Inhoud > 25 L)	E.D.T.C.	K.B. 18/10/91 art. 7.1 K.B. 18/10/91 art. 10.2 K.B. 18/10/91 art. 10.3	X	(I.O. = proefstoken) inwendig : 1 j / 1,5 j / 2 j uitwendig : 1 j
Lage druk stoomgeneratoren (p ≤ 0.5 bar ; Inhoud > 25 L)	E.D.T.C.	K.B. 18/10/91 art. 26 K.B. 18/10/91 art. 29.1	X ²	(I.O.= proefstoken) uitwendig : 1 j
Stoomvaten (p > 0.5 bar; Inhoud ≥ 300 L)	E.D.T.C.	K.B. 18/10/91 art. 20.1 M.B. 28/10/91 art. 22.1 M.B. 28/10/91 art. 22.2	-	inwendig : 3 j inwendig : 4 j uitwendig : 3 j
Autoclaven	E.D.T.C.	K.B. 18/10/91 art. 20.1.2 M.B. 28/10/91 art. 22.1	-	inwendig : 1 j uitwendig: 1 j
<u>Warmtewisselaars :</u>				
als stoomvat (primair ≥ 300 L)	E.D.T.C.	K.B. 18/10/91 art. 20.1 M.B. 28/10/91 art. 22.1 M.B. 28/10/91 art. 22.2	-	inwendig : 3 j inwendig : 4 j uitwendig : 3 j
als stoomgenerator (secundair >25 L)		K.B. 18/10/91 art. 40.2	-	inwendig : 3 j / 4 j uitwendig : 1 j
DRUKVATEN ³ (vast opgestelde drukapparatuur)				
Algemeen	E.M.D.	VLAREM II art. 5.16.2	X	5 j veiligheidsklep : 10 j
Fysische behandeling van gassen (uitgez. koelinstallatie en persluchtcompressor)	E.M.D.	VLAREM II art. 5.16.3	X	5 j
<u>Compressorvat :</u>				
algemeen (PxV > 3000 barL; P > 4 bar)		VLAREM II art. 5.16.3.2	X	5 j veiligheidsklep : 10 j
klasse 3 garage, carrosserie of houtbewerkingsbedrijf (Inh. < 300 L en P > 1 bar) (Inh. > 300 L en P > 1 bar)	E.M.D.	VLAREM II art.5 bis.15.5.4.5.2 of .8.2 art.5 bis.15.5.4.5.3 of .8.3	X X	geen 1 ^o maal 3 j, dan 5 j
Houtdrenkingsinstallaties in druktoestel	E.M.D.	VLAREM II art.5.19.2.3.4	-	inwendig : 1 j uitwendig : 1 j
<u>Vacuüm-geïsol. houders :</u>				
met binnenmantel in RVS of Alu, of met dauwpunt < 10°C	E.M.D.	VLAREM II art. 5.16.1.8 VLAREM II art. 5.17.1.8	X	uitwendig : 6 j veiligheidskleppen : 3 j
Vaste Propan-butaaan houder, LPG – reservoir	E.M.D.	K.B. 21/10/68 art. 14, 21 bis VLAREM II art. 5.17.3	X	opslagplaats : 5 j inwendig : 20 j (>13.000l) veiligheidskleppen : 10 j
Sproei-installatie LPG	E.M.D.	VLAREM II art. 5.16.4.1.3	X	1 j
Vulinstallatie LPG voor verplaatsbare recipiënten	E.M.D.	VLAREM II art. 5.16.4.3	X	1 j
Vulinstallatie LPG voor motorvoertuigen	E.M.D.	VLAREM II art. 5.16.4.4	X	5 j
Aardgascompressor (home, max 20Nm³/uur)	E.M.D.	VLAREM II art. 5.16.7	X	2 j
Aardgasafvulinstallatie	E.M.D.	VLAREM II art. 5.16.8	X	5 j verdeelslangen: 1 j

¹ VLAREM enkel geldig voor het Vlaamse Gewest; in het Brussels en Waals Gewest geldt of het A.R.A.B., of een specifiek Besluit. Raadpleeg de Franstalige versie van dit document op www.ocb.be

² vanaf 29/05/02 : geen I.O. meer voor lage druk generatoren volgens K.B. van 13/06/99

³ vanaf 29/05/02 : constructie in samenwerking met aangemelde instantie volgens K.B. van 13/06/99, behalve uitzonderingen zoals drukvaten van éénvoudige vorm, machines, . . .

OMSCHRIJVING	WETGEVING	I.O. ⁴	P.O. ⁴
GASFLESSEN (vervoerbare drukapparatuur)			
Gasflessen, cylinders, drukvat, flessenbatterij	A.R.A.B. art. 358 ADR bijlage A.4.1.4.1 (P200 en P203)	X ¹	Zie: Periodiciteit
LPG - brandstoftanks voor voertuigen	A.R.A.B. art. 358 K.B. 07/03/2013 art. 12	X	6 j of 10 j
Draagbare brandblussers	A.R.A.B. art. 358	X ³	10 j
Gasflessen algemeen²			
Beschrijving	Classificatie	Periodiciteit	
Metalen gasfles 1 = samengeperst; 2 = vloeibaar; 4 = opgelost A = verstikkend; T = toxisch; O = oxiderend; C = corrosief; F = brandbaar	Algemeen	5 j	
	Ademlucht	5 j	
	Duikflessen ³	in- en uitwendig : 2,5 j drukproef. : 5 j	
	alle toxische gassen, 4A en 4F A, O, F van groep 1 en 2 (Ar, H ₂ , N ₂ , O ₂ , CO ₂ , N ₂ O, He, ...)	5 j	
Acetyleen (opgelost)	4F (monolitisch poreuze stof)	10 j	
Composiet gasfles	Algemeen	volgens bevoegde overheid: 3 j à 5 j	

¹ vanaf 01/07/03 : constructie en I.O. in samenwerking met aangemelde instantie volgens K.B. van 14/03/02

² vanaf 01/07/03 : P.O. door E.D.T.C. of Interne inspectiedienst volgens K.B. van 14/03/02

³ vanaf 29/05/02 : constructie in samenwerking met aangemelde instantie volgens K.B. van 13/06/99

⁴ alle controles uit te voeren door E.D.T.C.

CONTROLES OPSLAGTANKS

OMSCHRIJVING	BEV. PERS.	WETGEVING ¹	I.O.	P.O.
brandbare vloeistoffen				
Ingedeelde inrichtingen ²	E.M.D.	Ondergronds: VLAREM II art.5.6.1.2 en K.B. 13/03/98 ³	X	B.O. : 1 j / 2 j A.O. : 10 j / 15 j (ifv. waterwingebied)
		Bovengronds VLAREM II art. 5.6.1.3 en K.B. 13/03/98 ³		B.O. : 3 j A.O. : 20 j
Stations (damprecup. fase II)	E.M.D.	VLAREM II art.5.6.2.3	X	B.O. : 1 j / 2 j A.O. : 10 j / 15 j
Particuliere stookolietank < 5000 kg (±6000 l)	B.T. of E.M.D.	Ondergronds: VLAREM II art. 6.5.4.1 of 5.2	X	dichtheidsproef: 5 j
		Bovengronds VLAREM II art. 6.5.4.1 of 5.1		Geen
gevaarlijke producten				
Gassen ²	E.M.D.	VLAREM II art.5.17.3.1.8	X	5 j / 6 j veiligheidsklep: 3 j / 10 j
Vaste stoffen en vloeistoffen ²	E.M.D.	Ondergronds: VLAREM II art.5.17.4.2	X	B.O. : 1 j / 2 j A.O. : 10 j / 15 j (ifv. waterwingebied)
		Bovengronds: VLAREM II art.5.17.4.3		B.O. : 3 j A.O. : 20 j

¹ VLAREM enkel geldig voor het Vlaamse Gewest; in het Brussels en Waals Gewest geldt of het A.R.A.B., of een specifiek Besluit. Raadpleeg de Franstalige versie van dit document op www.ocb.be

² Ingedeelde inrichting naargelang het inhoudsvermogen en het Gewestelijk Besluit of Ordonnantie

³ K.B. 13/03/98 is van toepassing op opslag van brandbare vloeistoffen, maar niet op verdeeltoestellen, zoals benzine- en dieselpompen voor autobrandstof.

VERKLARING gebruikte afkortingen

ADR	: Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
A.O.	: Algemeen Onderzoek
A.R.A.B.	: Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming
“Nieuw AREI”	: KB 08/09/2019 tot vaststelling van Boek I en Boek II betreffend Elektrische Installaties
A.R.V.H.	: Aanvullend Reglement betreffende het Verkeer binnen de Haven van Antwerpen
AV/....	: Nota van F.O.D. Werkgelegenheid gericht aan de E.D.T.C.
BA4/5	: Gewaarschuwd of Bevoegd personeel volgens de wetgeving
Besl.VI.Reg.19/11/10	: Besluit van Vlaamse Regering betreffende hernieuwbare energiebronnen
Besl.VI.Reg.12/09/08	: Besluit van Vlaamse Regering betreffende stooktoestellen
Besl.W.Reg.30/11/06	: Besluit van Waalse Regering betreffende groene elektriciteit
Besl.W.Reg.18/06/09	: Besluit van Waalse Regering betreffende verwarmingsinstallaties
BEV. PERS.	: Bevoegd of gekwalificeerd persoon die kennis en kunde heeft verworven via instructies, vorming of praktijkervaring, met betrekking tot het domein (OCB, preventieadviseur, gespecialiseerd techniker, verantwoordelijke, ...)
B.O.	: Beperkt Onderzoek
B.T.	: Bevoegd Techniker volgens de wetgeving
CBM	: Collectief beschermingsmiddel
CODEX	: Codex over het welzijn op het werk
E.D.T.C.	: Externe Dienst voor Technische Controle, erkend door F.O.D. Werkgelegenheid
E.O.	: Erkend Organisme, erkend door F.O.D. Economie
E.M.D.	: Erkend Milieu Deskundige volgens de wetgeving
E.T.	: Erkend Techniker volgens de wetgeving
H.S.	: Hoogspanning
I.O.	: Indienststelling Onderzoek vóór ingebruikname, na elke belangrijke omvorming of montage op nieuwe locatie
inwendig/uitwendig	: inwendig en uitwendig onderzoek
K.B. 28/06/71	: Koninklijk Besluit betreffende gasdistributie door middel van leidingen
K.B. 20/07/73	: Koninklijk Besluit betreffende het Zeevaart inspectiereglement
K.B. 12/03/74	: Koninklijk Besluit betreffende brandpreventie in rustoorden
K.B. 06/01/78	: Koninklijk Besluit betreffende luchtverontreiniging door verwarmingsinstallaties
K.B. 06/11/79	: Koninklijk Besluit betreffende brandpreventie in ziekenhuizen
K.B. 18/10/91	: Koninklijk Besluit betreffende stoomtoestellen
K.B. 07/07/94	: Koninklijk Besluit betreffende brandpreventie van nieuwe gebouwen
K.B. 05/05/95	: Koninklijk Besluit betreffende machines
K.B. 05/05/95	: Koninklijk Besluit betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
K.B. 13/03/98	: Koninklijk Besluit betreffende opslag van ontvlambare en brandbare vloeistoffen
K.B. 10/08/98	: Koninklijk Besluit betreffende liften
K.B. 04/05/99	: Koninklijk Besluit betreffende drukapparatuur
K.B. 02/06/99	: Koninklijk Besluit betreffende bescherming van toeschouwers in stadions
K.B. 28/03/01	: Koninklijk Besluit betreffende uitbating van speeltoestellen
K.B. 09/05/01	: Koninklijk Besluit betreffende gebruik van LPG voor aandrijving van auto's
K.B. 10/06/01	: Koninklijk Besluit betreffende uitbating van attractietoestellen
K.B. 04/03/02	: Koninklijk Besluit betreffende extreme ontspanningsevenementen
K.B. 14/03/02	: Koninklijk Besluit betreffende vervoerbare drukapparatuur
K.B. 09/03/03	: Koninklijk Besluit betreffende liften
K.B. 28/03/03	: Koninklijk Besluit betreffende schouwspelzalen
K.B. 18/06/03	: Koninklijk Besluit betreffende uitbating van kermistoestellen
K.B. 25/04/04	: Koninklijk Besluit betreffende actieve ontspanningsevenementen
K.B. 04/12/12	: Koninklijk Besluit betreffende elektrische installaties
L.S.	: Laagspanning
M.B. 28/10/91	: Ministerieel Besluit betreffende stoomtoestellen
PBM	: Persoonlijk Beschermingsmiddel
P.O.	: Periodiek Onderzoek volgens de aangegeven periodiciteit (j = jaarlijks; m = maandelijks; w = wekelijks)
VLAREM	: Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
Wet 09/02/94	: Wet betreffende veiligheid van goederen en diensten

4 VESTIGINGEN IN BELGIË

Ook in uw buurt

Wij staan voor u klaar

OCB telt 4 vestigingen en voert controles uit in heel België. Voor informatie of een afspraak met één van onze controleurs kunt u bellen naar onze hoofdzetel te Kontich, Koningin Astridlaan 60, op het centrale nummer: 0800 13 890.



SNEL, HANDIG EN MILIEUVRIENDELIJK

OCB werkt digitaal

Raadpleeg uw verslagen online



www.ocb.be